

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

п. Машуковка
(наименование населённого пункта)

«15» 03 2021 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Заведующий МБДОУ Машуковский детский сад «Березка»
Хороших А.А.
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» лейтенант полиции Деселис Д.А.
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

установленные ТСО не подлежат техническому обслуживанию,
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Здание МБДОУ Машуковский детский сад «Березка»
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Мотыгинский р-он, п. Машуковка, пер. Центральный, д. 12
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю».
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: Б2 (Р 063-2017)

Краткая характеристика объекта: Объекту присвоена/ категория согласно постановлению Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года. Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании деревянного исполнения. Общее число входов-выходов – 5, один главный и четыре запасных выхода. Окна расположены по всему периметру здания. Территория детского сада по всему периметру имеет деревянные ограждения с одними воротами и двумя калитками. Подъезд к объекту осуществляется с пер. Центральный и ул. Школьная. Установлено видеонаблюдение – 3 камеры внутри помещения и 3 снаружи, видео хранится один месяц.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории, пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

Пол и потолок капитальные, деревянного исполнения. Дверь главного входа тамбурного типа, первая двустворчатая деревянная, запирается на шпингалет в торце и на навесной замок, вторая двустворчатая деревянная запирается на шпингалет. Окна частично металлопластикового частично деревянного исполнения, решетками не оборудованы.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

На объекте установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная через мобильный телефон, запрограммированный в режиме «Экстренный вызов» на ПЦН ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» посредством сотовой связи стандарта GSM. В дневное время кнопка находится у заведующей, в ночное время и выходные дни у сторожа.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 Нет

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1 Нет.


Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Заведующий МБДОУ
Машуковский детский сад «Березка»
Хороших А.А.

«Охрана»
Начальник ОВО по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Красноярскому краю»
майор полиции
Черных С.С.

Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО
по г. Лесосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Красноярскому краю»
лейтенант полиции
Деселис Д.А.




(подпись)